



الشروط الفنية لكشافات ولمبات الاناره ليد لمحطات المياه والصرف الصحى :

1. مده سريان العطاء ثلاثه اشهر من تاريخ جلسته فتح المظاريف .
2. تخضع العمليه للانعحه المشتريات بالشركه .
3. مكان التوريد مخازن شركه مياه الشرب والصرف الصحى بنى سويف .
4. مدة التوريد شهرين تبدا من اليوم التالي لاختار المورد بامر التوريد .
5. مده الضمان ثلاثه اعوام شامل للكميه المورده (ضمان استبدال) من تاريخ الاستلام .
6. الدفع بعد الاستلام والانتهاه من اعمال الفحص .
7. ضروره الالتزام بشروط السلامه والصحه المهنيه والشروط البينيه .
8. تشمل فئه التوريد جميع مصاريف النقل والمشال والتحميل والتسليم الى مخازن الشركه وتحت مسؤليه المورد .
9. على المورد تقديم الكتالوجات مع الالتزام بتحديد اسم الصنف والطراز مع تقديم الكتالوجات والتوضيح بلون فسفوري وفي حاله عدم التحديد يعد لم يتقدم ويتم الرفض .
10. الاسعار المقدمه من المورد يجب ان تكون شامله جميع الضرائب والدمغات والرسوم لجميع البنود .
11. يتم ترسيه العطاء الاكثر ملائمه وفقا للاعتبارات التى تقدرها الشركه على صاحب العطاء فى التقييم النهائى وللشركه الحق فى الغاء المناقصه بالكامل او قبول او رفض اي صنف او الاسناد الجزئي فى اى مرحله من مراحل الترسيه دون حق المورد فى الرجوع على الشركه باي مطالبه اذا اقتضت المصلحه العامه ذلك وبما يحقق مصلحتها .
12. الكشافات واللمبات ليد و تكون من انتاج (شركه السويدى اوفيلبس اوفينوس او دكيوتيك او جيست فور ليد او اليوس) على ان تكون البيانات محفوره على المنتج وعلى ان يكون مطابق للمواصفات الفنيه :
IP ≥ 65 , 50hz , P.F ≥ 0.95 , CCT ≥ 6000k , life time ≥ 25000 hr , lm/w ≥ 100

٢٨

١٢ / مقرر عطاء

٢٨

٢٨

جدول الكميات لكشافات ولمبات ليد لمحطات المياه والصرف الصحي

م	الصفيف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الاجمالي
1	كشاف ليد اعمده شوارع 150 وات	العدد	300		
2	كشاف ليد خارجي 150 وات	العدد	200		
3	كشاف ليد خارجي 100 وات	العدد	300		
4	كشاف ليد بيضاوي (highbay) وات	العدد	200		
5	لمبه ليد 120 سم	العدد	1500		
6	لمبه ليد 60 سم	العدد	1600		
7	لمبه قلاووظ 12 وات	العدد	900		
8	دوايه قلاووظ ليزر بيضاء	العدد	300		
	الاجمالي				

خيار ()
 ١٢ / ١٥ / ٢٠١٥
 ١٢ / ١٥ / ٢٠١٥

٢٠١٥ / ١٢ / ١٥

١٢ / ١٥ / ٢٠١٥