



شركة مياة الشرب والصرف الصحي ببني سويف  
قطاع التشغيل والصيانة  
الادارة العامة للمياة

### مواصفة فنية لتوريدات الاجهزة الخاصة بعنبر الكلور ضد الكلور المتسرب

النوع	الكمية	الوحدة	المقدمة
.	٥	عدد	توريٍ طلبه لنقل محلول الصودا الكاوية تصرف ٣٠ متر مكعب / ساعه - رفع ١٥ متر جسم الطلبة والريشه والعمود من الاستانلس ستيل ٣١٦
.	١٠	عدد	توريٍ بلاور لسحب الهواء الملوث بغاز الكلور المتسرب تصرف لا يقل ٦٠٠٠ متر مكعب / الساعه العمود والريشه من الاستانلس ستيل أو الحديد المجلفن والمحرك من القفص السنجاري
.	١٠	عدد	توريٍ مروحة تهوية حائطية ٥٠٠٠ متر مكعب / ساعه الخاصه بعنبر الكلور على ان يكون المروحة مقاومة لغاز الكلور على ان تكون الريشه مصنوعه من مادة PVC او الالومنيوم المطلي او الاستانلس ستيل وجسم المروحة مدهون بمادة اليكترو استاتيك

الشروط الخاصة :-

- ١- السعر شامل الضريبه
- ٢- التوريد خلال خمس شهور من صدور امر التوريد
- ٣- الفحص والاستلام بمخازن شركه مياه الشرب ببني سويف
- ٤- ضمان لا يقل عن عام
- ٥- السداد بعد الفحص والاستلام
- ٦- مع تقديم كتالوجات لجميع البند

نظر  
٢٠١٩/١١/٢٣  
C. ٢٠١٩/١١/٢٣

فقيه  
٢٠١٩

لو دالارناني

- ١ - ٦٢٠٠٥٨٠٩٧
- ٢ - ٦٢٠٤٩٩٨٠٧
- ٣ - ٦٢٠٩٩٨٠٧١