



اللائحة والمشتريات
كمالية رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤

عملية / احلال و تجديد شبكات تفتيحة المياه الداخلية لمبارات الاسكان الاجتماعي ببياض العرب عدد (٤٤) عمارة -شرق النيل.

الإجمالي	الفناء	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	
١		١١٠	بالعدد	بالعدد صب في الموقع غطاء لغرف الوصلات المترتبة طبقاً للابعاد الموجود بالطبيعة وسمك الغطاء ١٠ سم من الخرسانه المسلحة وطبقاً للمواصفات الفنية مع استخدام اسمنت مقاوم المكونات بنسبة لا تقل عن ٤٠٠ كجم/م٣ للمخرسانه المسلحة و٣٠٠،٨٠ زاطر،٤٠،٣٠ رول وتسلق الغطاء ١٠٥ م٢ لكل متراً في الاتجاهين .	
٢		٤	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب محبس قطر ٦ GGG ٥ سويفت سيليج وعلى أن تكون المخابس من مصانع مقدمة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي حسب المواصفات الفنية وكل ما يلزم لنهاي الاعمال حسب تعليلات جهاز الاشراف واسترجاع المخابس القديمه .	
٣		٣	عدد	المقطوعيه استكمال ملحقات غرفه مخابس (١٥x١٥) من حيث توريد وتركيب جميع القطع الخاصة من (وصلات حائط وصلات فك وتركيب ومشتركات وتهات وبردات ... إلخ) وقطع الانصال والتثبيت حول الوصلات الجديدة والمواسير اللازمة للضيوفات بالنظر المطلوب ورد الشئ لاصله وحمل على البند الشبر بالعطاء GRP قطر ٦ سم تحمل وزن لا يقل عن ٤٠ طن وكذلك كافة مستلزمات التركيب والتثبيت لمجفف المخابس داخل الغرفة وتركيب البرج من الزهر المادي ليقل وزن البرجة عن ٧٢٥ كجم تركب بادلاب كل ٣٥ سم على الجانب الرأسي والغرلي من الداخل والخارج وبالياضي الأسماني من الداخل ثم الردم والتسويف وإعادة الشئ الى اصله ونقل ناتج الغمر الى المقابل العمومية وصيانته وترميم ودهان والتثبيت النهائي لحوائط وستف الغرفة من الداخل وكل ما يلزم لتنفيذ البند ونهي الأعمال بنهاي جيداً طبقاً للمواصفات الفنية واشتراطات الكود المصري وتعليلات جهاز الاشراف	
٤		٨	عدد	بالعدد توريد وتركيب حنفيه حريق نص عمود من الزهر قطر ٤ بوصه وفتحة مخرج قطر ٢,٥ بوصه حسب المواصفات وتعليلات الحمايه المدنية والنهه تشمل توريد وتركيب الحنفيه بجميع الشكلات، كوع جزمه قطر ٤ بوصه ،وصلة اسططاله بثنين قطر ٤ بوصه ، ومحبس قطر ٤ بوصه زهر من GGG50 طارز DS السكينه الكروش ويدون من ضغط عالي من (١٦-١٠) باوشاش خرمي ويد طاره واصح من الصلب العبر قابل للصدأ ومطلي بباده ايوكسيه ومدون علىها مصدر الصانعه والتقطير وضغط التشغيل، كما تشمل البند المشتركة والمداد الأرضي من المواسير البلاستيك وكذلك عمل حيابه للحنفيه من المواسير الحديد قطر ٢,٥ بوصه وايضاً الغمر ،والتركيب ، وفتح الماء بها بعد التثبيت بالخرسانه والدهان ثالثه او жеه بباده ايوكسيه مناسبه ، والردم مع احضار الشهاده الخاصه بالحماية المدنية تام ما يجده .	
٥				بند اختباره :-	
١				بالنثر الطولى توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC حسب المواصفات التفصيلية المصرية من إنتاج مصنع محمد لعي الهيبة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي من النوع ذات الرأس والنيل والمطاط ضغط تشغيل ١٠ ض. ج والنهه تشمل التوريد ، الغمر في جميع انواع القرية بما فيها القرية الصخرية والاستبلات ، سند جوانب الماء ، وتسريح الماء (إن وجد) بائي طريقة بسطلها العمل ، والتركيب ، والأخبار على ١٥ ض. ج ، والردم ، ونقل الخلفيات الى المقابل العمومية ، وكذلك عمل المسابس الاستكشافية على المواقع الأخرى على طول مسار الخطوط وتحويل وتعديل مسارات جميع المواقع التي تتعرض الغمر بعد التسريح مع الجهات الخصوصية وتنفيذ كل ما يلزم للنثر التركيب وضع الرمال من أسفل واعلى المواسير (٠٢ سم أسفل و ٣ سم اعلى) رمل ظليله او طبقاً لتعليلات الجهات المعنية بالتصاريح وكل من (قطليات - ضمادات - سقفيات جانبيةالخ) وكافة قطع الانصال(مشتركات - بردات - وش قفل - كعبان إلخ) وعمل كل ما يلزم لنهاي الاعمال المطلوبة حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة والکود المصري وتعليلات جهاز الاشراف.	
		٩٩٥	م.ط	خط قطر ٤ بوصه	
		١٨٢٦	م.ط	خط قطر ٦ بوصه	
٢		١٥٤	عدد	بالعدد توريد وتركيب محبس بليه قطر ٦,٥ " لا يقل عن ٢٠pn حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة وكل ما يلزم لنهاي الاعمال حسب تعليلات جهاز الاشراف.	

مدة العملية ٣٠ يوم

- ١- جدول الكيبلات تدوربرة والميره بما سيتم تنفيذه على الطبيعة
 - ٢- رد الشئ لاصله على نفقه المقاول حسب الجهة المختصة
 - ٣- على المقاول المعنية الناقله للجهله
 - ٤- المقاول مسئول عن اصلاح اي تلبيفات يحدثها بالموقع
 - ٥- على المقاول استخراج كافة التصاريح على نفقته وبمعرفته دون ادنى مسئوليه على الشركة
 - ٦- على المقاول تقديم رسم هندسي للاعمال التي تم تنفيذها مع ختمها المشروع معتمد من GIS

يعتمد
رئيس قطاع المشروعات
على عبد الحليم على

نحو
النحو

الاداره العامه لتصميم مشروعات المياه م/احمد اسماعيل

العنوان (كورنيش النيل - مدينة بنى سويف)

تلفون: ٠٨٢/٢١٥٦٢١١ - ٠٨٢/٢١٥٦٢٠٩ فاكس: ٠٨٢/٢١٥٦١٢٤