

العقود والمشتريات
عملية رقم (٣١)
جلسة: ٥٥/١٠/٢٠١٧

جدول الكميات الخاص بعملية صيانة وإصلاح عطل موصلات الكهرباء bus way الخاصة بمحول رقم 1

بمحطة مياه اشمنت - فرع ناصر

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الاجالى
1	Maintenance lectrobar Busduct LSB I 5000A	مقطوعة	5		
2	Supply Joint LSB I 5000A	مقطوعة	1		
3	Installation lectrobar Busduct LSB I 5000A	مقطوعة	1		
4	صيانة الباص بار المتواجد بالمحطة بالكامل	مقطوعة	1		

نظراً
إلى أهمية العمل
C. ٥٥/١٠/٢٠١٧

الشروط الفنية لعملية صيانة واصلاح عطل موصلات الكهرباء bus way الخاصة بمحول رقم 1 بمحطة

مياه اشمنت - فرع ناصر

1. تخضع العملية للانحة العقود والمشتريات بالشركة .
2. مكان الفحص والاستلام محطات مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف .
3. مدة تنفيذ الاعمال (2) شهر تبدأ من اليوم التالي لاختار المقاول بامر الشغل.
4. الدفع بعد الانتهاء من اعمال الفحص والاستلام.
5. ضروره الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية والشروط البيئية .
6. يتم ترسيه العطاء الاكثر ملائمة وفقا للاعتبارات التي تقدرها الشركة على صاحب العطاء فى التقييم النهائى.
7. الضمان: لمدى سنة من تاريخ محضر الفحص والاستلام على ان يتم تقديم شهاده ضمان عند التسليم .
8. يتم استلام الموصلات من موقع المحطة واجراء الصيانة لها واعادة تركيبها وذلك على نفقة المقاول .
9. الاختبارات : عمل جميع الاختبارات اللازمة للموصلات والتحميل عليها بحضور لجنة الفحص والاستلام .
10. يجب ان تكون جميع المواصفات للمعدات و المكونات و المستلزمات مطابقة للمواصفات القياسية العالمية و تؤدي جميع وظائفها تحت اقصى ظروف التشغيل للاحمال بصفه مستمره دون تأثير على مستوى الجهد و الذبذبه و الحراره و الضغوط .
11. على المقاول توفير جميع قطع الغيار الاصلية التى سوف يتم تركيبها واعتمادها من جهة لجنة الاشراف قبل بدء تنفيذ الاعمال .
12. على المقاول عمل معاينة على الطبيعة منافية للجهالة للموقع الخاص بالعملية قبل تقديمه للعرض الفنى والمالى مع وضع كل الاعتبارات اللازمة لتنفيذ البند على اكمل وجه مع اتخاذ جميع اجراءات السلامة والصحة المهنية وتنفيذ الاعمال طبقا للمواصفات الفنية والكود المصرى واتباع تعليمات لجنة الاشراف .

يعتمد ،،،

رئيس قطاع التشغيل والصيانة

