

العقود والمشتريات
عملية رقم (٦٠)
جلسة : / /

شركة مياه الشرب
و الصرف الصحي ببنى سويف

شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف
قطاع التشغيل والصيانة
الإدارة العامة للمياه

جدول الكميات لعملية توريد ظلمبات شبيه وبوستر كلور وقطع غيار كلور .

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
١	توريد ظلمبه حقن شبه تعمل بنظام الديفرام سعة ١٩٦٠ لتر/ساعة براسين كل راس سعة ٩٨٠ لتر/ساعة مجموع الراسين ١٩٦٠ لتر/ساعة عند رفع ٤ بار واقصى تصرف للظلمبه لا يزيد عن ١٠% من التصرف المطلوب درجة الحماية IP55 العزل ISOF راس الحقن في الظلمبة من (PVC و PP) مع توريد عددا ١ ديفرام احتياطي + مجموعة جوانات كاملة isolation class f	عدد	٣		
٢	توريد ظلمبه شبه تعمل بنظام الديفرام سعة ٢٦٤ لتر/ساعة عند رفع ١٠ بار واقصى تصرف للظلمبه لا يزيد عن ١٠% من التصرف المطلوب درجة الحماية IP55 العزل ISOF راس الحقن في الظلمبة من (PVC و PP) مع توريد عددا ١ ديفرام احتياطي + مجموعة جوانات كاملة isolation class f	عدد	٦		
٣	توريد ظلمبه حقن شبه تعمل بنظام الديفرام سعة ١٥٦ لتر/ساعة عند رفع ٥ بار واقصى تصرف للظلمبه لا يزيد عن ١٠% من التصرف المطلوب درجة الحماية IP55 العزل ISOF راس الحقن في الظلمبة من (PVC و PP) مع توريد عددا ١ ديفرام احتياطي + مجموعة جوانات كاملة isolation class f	عدد	١٥		
٤	توريد ظلمبه تعزيز كلور بوستر افقيه قدره ١٠ حصان السحب والطرذ ٢/١,٥ بوضه جسم الظلمبه من الزهر والمروحه والعمود من الاستانلس ستيل تصرف ٩ متر مكعب عند رفع ٦٥ متر وكل ما يلزم من مواسير وكيعان ومحابس وجلب واسكرين فلتر وعدم رجوع	عدد	١٠		
٥	توريد ظلمبه تعزيز كلور بوستر افقيه قدره ٥,٥ حصان السحب والطرذ ٢/١,٥ بوضه جسم الظلمبه من الزهر والمروحه والعمود من الاستانلس ستيل تصرف ٥ متر مكعب/ساعة عند رفع ٥١ متر/ساعة وكل ما يلزم من مواسير وكيعان ومحابس وجلب واسكرين فلتر وعدم رجوع	عدد	٨		
٦	توريد ظلمبة تعزيز كلور بوستر افقيه قدره ٤ حصان السحب والطرذ ١/١,٢٥ بوضه جسم الظلمبه من الزهر والمروحه والعمود من الاستانلس ستيل تصرف ٤,٨ متر مكعب /ساعة عند رفع ٦٤ متر/ساعة وكل ما يلزم من مواسير وكيعان ومحابس وجلب واسكرين فلتر وعدم رجوع	عدد	٨		
٧	توريد خزان شبيه سعة ١٠٠ لترمصنع من البولي ايسلين عالي الكثافة او الفايبر جلاس المقوي لا يقل سمك الخزان عن ٦ مم نقي ١٠٠%	عدد	١١		
٨	توريد خزان شبيه سعة ٥٠٠ لتر مصنع من بولي ايسلين عالي الكثافة او الفايبر جلاس المقوي لا يقل سمك الخزان عن ٦ مم نقي ١٠٠%	عدد	١٠		
٩	ورد رصاص صغيرة لزوم تركيب الاسطوانة	عدد	٢٣٤٠		
١٠	توريد ماص صدمات (دامير) دخول ١,٥" خاص بظلمبات الشبيه سعة ١٩٦٠ لتر/ساعة	عدد	١٠		

الشروط الخاصة:-

١- السعر شامل الضريبة

٢- التوريد خلال خمس شهور من صدور امر التوريد

٣- الفحص والاستلام بمخازن شركة مياه الشرب ببنى سويف

٤- ضمان لا يقل عن عام

٥- السداد بعد الفحص والاستلام

٦- مع تقديم كتالوجات لجميع البنود

لقد
٥/١٥/٢٠١١
٥١١/٥١١