

الشروط الفنية لعملية صيانة واصلاح عطل موصلات الكهرباء bus way الخاصة بمحول رقم 1 بمحطة

مياه اشمنت - فرع ناصر



1. تخضع العملية للانحة العقود والمشتريات بالشركة .
2. مكان الفحص والاستلام محطات مياه الشرب والصرف الصحي بنى سويف .
3. مدة تنفيذ الاعمال (2) شهر تبدأ من اليوم التالي لاختار المقاول بامر الشغل.
4. الدفع بعد الانتهاء من اعمال الفحص والاستلام.
5. ضرورة الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية والشروط البيئية .
6. يتم ترسيه العطاء الاكثر ملائمة وفقا للاعتبارات التى تقدرها الشركة على صاحب العطاء فى التقييم النهائى.
7. الضمان: لمدة سنة من تاريخ محضر الفحص والاستلام على ان يتم تقديم شهاده ضمان عند التسليم .
8. يتم استلام الموصلات من موقع المحطة واجراء الصيانة لها واعادة تركيبها وذلك على نفقة المقاول .
9. الاختبارات : عمل جميع الاختبارات اللازمة للموصلات والتحميل عليها بحضور لجنة الفحص والاستلام .
10. يتم قبول الشركات التى لها سابقة التعامل مع العمليات الكهربائية لتوريدات كهربائية او مقاولات كهربائية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بنى سويف .
11. الالتزام بتقديم شهادة اتحاد المقاولين .
12. يجب ان تكون جميع المواصفات للمعدات و المكونات و المستلزمات مطابقة للمواصفات القياسية العالمية و تؤدي جميع وظائفها تحت اقصى ظروف التشغيل لاحمال بصفه مستمره دون تأثير على مستوى الجهد و الذبذبه و الحراره و الضغوط .
13. على المقاول توفير جميع قطع الغيار الاصلية التى سوف يتم تركيبها واعتمادها من جهة لجنة الاشراف قبل بدء تنفيذ الاعمال .
14. على المقاول عمل معاينة على الطبيعة منافية للجهالة للموقع الخاص بالعملية قبل تقديمه للعرض الفنى والمالى مع وضع كل الاعتبارات اللازمة لتنفيذ البند على اكمل وجه مع اتخاذ جميع اجراءات السلامة والصحة المهنية وتنفيذ الاعمال طبقا للمواصفات الفنية والكود المصرى واتباع تعليمات لجنة الاشراف .

١٠١٥ مناقصة لا تقبل الجزئية

يعتمد ،،،
رئيس قطاع التشغيل والصيانة



شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببنى سويف
إحدى الشركات التابعة
للشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي



جدول الكميات الخاص بعملية صيانة واصلاح عطل موصلات الكهرباء bus way الخاصة بمحول رقم 1

بمحطة مياه اشمنت - فرع ناصر

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الاجالى
1	Maintenance lectrobar Busduct LSB I 5000A	مقطوعة	5		
2	Supply Joint LSB I 5000A	مقطوعة	1		
3	Installation lectrobar Busduct LSB I 5000A	مقطوعة	1		
4	صيانة الباص بار المتواجد بالمحطة بالكامل	مقطوعة	1		

لصاحب
ادينا على صاحب
C.G 14/1



كورنيش النيل - مدينة بنى سويف
رقم بريدى : 62513 س.ت 43163
تليفون : 0822156211 - 0822156209
فاكس : 0822156124